

Thieder Bad gGmbH

Verhalten der Rettungsschwimmer bei Chlorgasalarm

1. Chlorgasalarm ist auszulösen, wenn die rote Rundumleuchte im Hallenbad über dem Sanitätsraum und im Freibad über dem Chlorgasraum beginnt zu leuchten.
2. Badegäste sind umgehend aus dem Gefahrenbereich zu evakuieren. Der Gefahrenbereich in der Halle ist die Schwimmhalle und alle Bereiche, in denen Chlorgas zu riechen ist. Die Badegäste haben über die Fluchtwege den Gefahrenbereich zu verlassen. Freibad ist der Gefahrenbereich in der Nähe des Chlorgasraumes und der Bereich, in dem das Gas abhängig von der Windrichtung getrieben wird. Die Gefahrenbereiche sind zügig in aufrechter Haltung zu verlassen, da Chlorgas schwerer ist als Luft.
3. Das Aufsichtspersonal hat umgehend die Feuerwehr über 112 zu alarmieren mit dem Hinweis **„Chlorgasalarm im Hallenfreibad Salzgitter Thiede“**.
4. Nach Alarmierung der Feuerwehr ist der Geschäftsführer Helmut Fichtner umgehend über 0177 / 39 88 432 zu informieren. Ist Helmut Fichtner nicht erreichbar wird Peter Krebs über 0173 / 24 27 974 informiert.